

Утверждаю:
Директор КГБУ «ДЛО «Юность»

Путятина Я.В.

«12» апреля 2023

**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
КГБУ «ДЛО «ЮНОСТЬ»**

№ I

1. Общие сведения

- 1.1. Наименование (вид) объекта: объекты образования;
- 1.2. Адрес объекта: Алтайский край, м. р-н Егорьевский, с.п. Шубинский сельсовет, с. Шубинка, тер. Юность, зд. 1.
- 1.3. Сведения о размещении объекта: отдельно стоящие здания;
- 1.4. Год постройки зданий: 1977.
дата последнего капитального ремонта: текущий (ежегодно).
дата предстоящих плановых ремонтных работ:
Текущего: сентябрь 2023, капитального: при наличии целевого субсидирования.
- 1.5. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу): Краевое государственное бюджетное учреждение «Детский лагерь отдыха «Юность»;
Краткое наименование: КГБУ «ДЛО «Юность»;
- 1.6. Юридический адрес организации (учреждения): Алтайский край, м. р-н Егорьевский, с.п. Шубинский сельсовет, с. Шубинка, тер. Юность, зд. 1.
- 1.7. Основание для пользования объектом: оперативное управление.
- 1.8. Форма собственности: государственная.
- 1.9. Территориальная принадлежность: краевая.
- 1.10. Вышестоящая организация: Министерство образования и науки Алтайского края.
- 1.11. Адрес вышестоящей организации: Алтайский край, г. Барнаул, ул. Ползунова, 36.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1. Сфера деятельности организации на объекте: отдых и оздоровление детей.

2.2. Виды оказываемых услуг:

- отдых, оздоровления детей;
- спортивное и творческое развитие.

2.3. Форма оказания услуг: на объекте.

2.4. Категория обслуживаемого населения: дети от 6,5 до 18 лет.

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: ВНД.

2.6. Плановая мощность (детей за сезоны): 800.

2.7. Участие в исполнении ИПР (индивидуальная программа реабилитации) инвалида, ребенка – инвалида: нет.

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом: автобусы.

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: 3 км на юго-запад от с. Лебяжье.

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта: 10 м.

3.2.2. время движения (пешком): 10 сек.

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: нет.

3.2.4. перекрестки: нет.

3.2.5. информация на пути следования к объекту: есть.

3.2.6. перепады высоты на пути: нет.

3.2.7. их обустройство для инвалидов на коляске: нет.

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1.	Все категории инвалидов и МГН	ВНД
	в том числе инвалиды	ВНД
2.	Передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3.	С нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4.	С нарушениями зрения	ВНД
5.	С нарушениями слуха	ВНД
6.	С нарушениями умственного развития	ВНД

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (виды работ)
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Организационные мероприятия, Псд, текущий ремонт, Тср, Стр.
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт, индивидуальное техническое решение с использованием Тср, Орг, Реконструкция
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Псд, индивидуальное техническое решение с использованием Тср, Тр, Стр.
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Орг, Тср, Стр.
5	Санитарно-гигиенические помещения	Псд, Орг, Тср, Стр.
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с использованием Тср.
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Тр, Тср, Орг.
8	Все зоны и участки	Псд, Тр, Тср, Кр, Орг, Стр.

ТР - Текущий ремонт
 ПСД - Подготовка проектно-сметной документации
 Стр - Строительство
 КР - Капитальный ремонт
 Рек - Реконструкция
 Орг - Организация альтернативной формы обслуживания и другие организационные мероприятия
 ТСР - технические средства реабилитации
 ВНД – временно недоступен

5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ КГБУ «ДЛО «ЮНОСТЬ»

Детский лагерь отдыха «Юность» признан **Временно недоступным** для всех категорий инвалидов.

Для решения вопросов доступности для всех категорий инвалидов в качестве безусловно обязательных мер требуется, прежде всего, установить информацию об ОСИ КГБУ «ДЛО «Юность» у входа на территорию, организовать автостоянку, адаптировать дорожки на территории объекта, организовать оказание

ситуационной помощи инвалидам, закрепить функциональные обязанности в должностных инструкциях.

Для обеспечения условной доступности объекта для инвалидов с **нарушением слуха** необходимо выделить в помещениях не менее 10 % специального оборудованных мест с возможностью усиления звука, а также организовать сурдоперевод при оказании услуг (приобретение индукционной петли - **система, способная передавать голосовые сигналы без звуковых помех окружающего мира прямо на слуховой аппарат слабослышащего человека.**).

Для обеспечения условной доступности объекта для **инвалидов передвигающихся на креслах-колясках**, требуется комплексное оборудование входа для инвалидов на креслах-колясках с установкой нормативного пандуса на входе в жилой корпус (и другие помещения на территории лагеря) с обеспечением информационного сопровождения от входа на территорию, а также выделением зоны проживания, максимально приближенному ко входу с обустройством всех функциональных помещений в этой зоне. Для обеспечения условной доступности объекта для этой категории инвалидов требуется строительство отдельного тёплого туалета и душа, а также оказание ситуационной помощи со стороны персонала.

Обеспечение доступности для **инвалидов с нарушением зрения** может решаться путём оказания ситуационной помощи на всех зонах, что обеспечит условную доступность объекта; при комплексном развитии системы информации на объекте с использованием контрастных цветовых и тактильных направляющих на всех путях, в т.ч. на прилегающей территории, дублировании основной информации рельефно-точечным шрифтом и акустической информацией может быть доступна полная доступность объекта (кроме зоны целевого посещения объекта) для инвалидов с нарушением зрения.

Для обеспечения частичной доступности для инвалидов с умственными нарушениями необходимо оборудовать универсальные санитарно-гигиенические помещения, с установкой кнопки вызова персонала. Также необходимо 1 – 3 жилых помещений адаптировать для инвалидов. Необходимо установить уличный стенд со схемой движения и расположения корпусов детского лагеря отдыха.

Для обеспечения частичной доступности для **инвалидов с патологией опорно-двигательного аппарата** требуется установка оградительных поручней вдоль стен. Необходимо организовать обустройство мест отдыха (установка скамеек) для инвалидов.

Приложение 1.

**РЕЕСТР ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И УСЛУГ
В ПРИОРИТЕТНЫХ СФЕРАХ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МГП**

Часть I

№ п/п	1. Общие сведения об объекте						2. Характеристика деятельности (по обслуживанию населения)			
	Наименование (вид) ОСИ	Адрес ОСИ	Название организации	Форма собств.	Вышестоящая организация	Вид оказания услуг	Категория населения	Категория инвалидов	Исполнитель ИПР (да, нет)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Объекты образования	Алтайский край, м. р-н Егорьевский, с.п. Шубинский сельсовет, с. Шубинка, тер. Юность, зд. I;	Краевое государственное учреждение «Детский лагерь отдыха «Юность»	Государственная	Министерство образования и науки Алтайского края	- Отдых, оздоровления детей; - Спортивное и творческое развитие	Дети от 6,5 до 18 лет	ВНД	Нет	

ИПД – индивидуальная программа реабилитации

ОСИ – объект социальной инфраструктуры

ВНД – временно не доступен

**РЕЕСТР ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И УСЛУГ
В ПРИОРИТЕТНЫХ СФЕРАХ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МГП**

Часть II

№ п/п	3. Состояние доступности			4. Управленческое решение				
	Вариант обустройства	Состояние доступности	Нуждается в адаптации	Рекомендованные виды работ по адаптации	Плановый период исполнения	Ожидаемый результат	Дата контроля	Дата актуализации информации на Карте доступности
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	«Б»	ВНД	Нуждается	Строительство. Индивидуальное техническое решение (с использованием: - Технические средства реабилитации) Организация альтернативной формы обслуживания и другие организационные мероприятия. Реконструкция. Капитальный	Требуется согласование Комиссии (Комиссия по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГП)	ДУ	-	-

				ремонт. Подготовка проектно-сметной документации.			
--	--	--	--	---	--	--	--

ТР - Текущий ремонт

ПСД - Подготовка проектно-сметной документации

Стр - Строительство

КР - Капитальный ремонт

Рек - Реконструкция

Орг - Организация альтернативной формы обслуживания и другие организационные мероприятия

ТСР - технические средства реабилитации

ВНД – временно не доступен

Ду – доступен условно

Б – СП 35-101-2001 «Свод правил по проектированию и строительству. Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для маломобильных групп населения. Общие правила»

